

T.C.

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PLASTİK SU DEPOSU ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde kullanılmak üzere satın alınacak olan 10 adet 2 tonluk ve 25 adet 1 tonluk plastik su depolarının teknik özelliklerini, garanti ve teslimat şartlarını kapsar.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Alınacak depolar Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LLDPE) malzemeden, rotasyon kalıplama teknolojisi ile yekpare (tek parça, eksiz ve kaynaksız) olarak üretilmiş olmalıdır.

2.2. Depolar gıda tüzüğüne uygun, insan sağlığına zarar vermeyen, koku yapmayan ve hijyenik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2.3. Depolar, tercihen mavi veya beyaz renkli olmalıdır.

2.4. Malzeme miktarları ve hacimleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

○ 2 Tonluk (2000 Litre) Plastik Su Deposu: 10 Adet

○ 1 Tonluk (1000 Litre) Plastik Su Deposu: 25 Adet

2.5. Depoların üzerinde temizlik ve müdahale için vidalı veya geçmeli plastik kapağı bulunmalıdır.

2.6. Depoların alt kısmında tesisat bağlantısı için uygun ölçüde (en az 3/4" veya 1") pirinç veya polietilen çıkış rekoru (manşon) yer almalıdır.

3. KABUL VE GARANTİ ŞARTLARI

3.1. Depolar sıfır, kullanılmamış, çatlaksız, deliksiz ve deforme olmamış şekilde teslim edilmelidir.

3.2. Teslim edilen tüm ürünler imalat, işçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

4. TESLİMAT ŞARTLARI

4.1. Depoların nakliyesi ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirleyeceği ilgili birimlerin adreslerine nakledilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye esnasında oluşabilecek hasarlardan yüklenici sorumludur.

Metehan YILDIRIMÖZ
Teknik Birim Sorumlusu