

06.05.2026

JENERATÖR ALIM TEKNİK ŞARTNAME

35 KVA JENERATÖR MOTOR TEKNİK SARTNAME

- Motor Gen 35 33 kW/30 kW (Standby/ Prime) 1500 d/dk 4 Zermanlı 37/33.6
- Motor Silindir hacmi en fazla 3.61 LT 3,875
- Mekanik Governörlü, Elektronik Governörlü
- Yakıt sarfiyatı %100 yükte en fazla 8-10 LT
- Kompresör oranı en fazla 19.01
- Soğutma sistemi Su Soğutmalı
- Ses seviyesi 75 Db
- Yakıt Pompa ve Elektronik Governörlü
- Yakıt Kapasitesi minimum 80 LT Max 100-120 LT
- Hava Sistemi (Kuru tip)
- Motor Elektrik Sistemi (12V)
- Ceket Suyu Isıtıcı 500w
- Yağ Kapasitesi 11 LT

ALTERNATÖR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Frekans (HZ) 50 hz ✓
- Güç (Kva) 35 Kva
- Voltaj (400V)
- Faz (3) Faz
- Voltaj Regülasyonu +1
- Yalıtım Sistemi (H)
- Koruma Sınıfı (IP 23)
- Güç Faktörü (0,8)
- Uyarıcı (Fırçasız)

JENERATÖR KABİN TEKNİK ŞARTNAME

- ISO Konteyner
- Galvaniz Kaplama
- Marin Sınıfı Boya
- Kabin Ağırlığı Minimum (950) kg
- Kabin Ölçüleri Minimum 2160x880x1250, Max 2250x940x1375

- Alımı yapılacak Jeneratörlerin TSE CE -ISO:9001 Belgeleri olacaktır.

Metehan YILDIRIMÖZ
Teknik Birim Sorumlusu

JENERATÖR ALIM TEKNİK ŞARTNAME

65 KVA JENERATÖR MOTOR TEKNİK SARTNAME

- Motor Gücü 65 KVA 52 kW / 44 kW (Standby / Prime) 1500 d/dk 4 Zamanlı)
- Motor Silindir hacmi en fazla 4,92 lt
- Elektronik Gözdenörlü
- Yakıt sarfiyatı %100 yükte en fazla 11,8 lt
- Kompresör oranı en fazla 18:03
- Soğutma sistemi Su Soğutmalı
- Ses seviyesi 75 Dba
- Yakıt Kapasitesi minimum 95 lt Max 120 lt
- Hava Sistemi Doğal veya Turbo emisyonlu
- Motor Elektrik Sistemi (12V)
- Çeket Suyu Isıtıcı 500w
- Yağ Kapasitesi LOLT -Frekans (HZ) 50 hz

ALTERNATÖR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Frekans (HZ) 50 hz
- Güç (Kva) 52 Kva
- Voltaj (400V)
- Faz (3) Faz
- Otomatik Voltaj Regülatör AVR (SX460)
- Voltaj Regülasyonu + 1,5
- Yalıtım Sistemi (H)
- Koruma Sınıfı (IP 23)
- Güç Faktörü (0,8)
- Uyarıcı (Fırçasız)

JENERATÖR KABİN TEKNİK ŞARTNAME

- ISO Konteyner

- Alımı yapılacak Jeneratörlerin TSE- CE- ISO:9001 Belgeleri olacaktır.

Metehan YILDIRIMÖZ
Teknik Birim Sorumlusu